



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: [samara@srpov.gosnadzor.ru](mailto:samara@srpov.gosnadzor.ru)  
432980, г. Ульяновск, ул.Матросова, д.24 А, а/я 5023, телефон ( факс): (842-2)41-35-05  
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 12-613-06-16-035-П**

Ульяновская обл., г. Сенгилей,  
ул. Октябрьская, 14  
(место проведения проверки)

“ 10 ” ИЮНЯ 20 16 г.  
(дата составления предписания)

На основании акта проверки от «10» июня 2016 г. № 12-613-06-16-035-П, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Выюнов Павел Сергеевич **предписываю устранить в установленные сроки:**  
Кому:

Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Сенгилеевский педагогический техникум» (ОГБПОУ СПТ)

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

**Почтовый адрес:** 433380 Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 14;

**Юридический адрес:** 433380 Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 14.

ИНН: 7316002575

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию отсутствует	п.1.8.1 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	03.10.16 г.
2.	Паспорта (или журналы) на средства измерений и учета электрической энергии отсутствуют	п.2.11.11 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	03.10.16 г.
3.	На средствах учета электрической энергии (счетчиках) отсутствуют надписи, указывающие наименование присоединения, на котором производится учет электроэнер-	п. 2.11.13 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	03.10.16 г.


	гии.		
4.	Техническим руководителем не определён персонал осуществляющий наблюдение за работой средств учета электрической энергии	п. 2.11.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	03.10.16 г.
5.	На контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок отсутствуют паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах	п. 2.9.11 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115	03.10.16 г.
6.	На тепловых щитах отсутствует нумерация	п. 2.9.16. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115	03.10.16 г.
7.	Отсутствует тепловая изоляция трубопроводов на вводе в здания.	п. 9.1.2 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115	03.10.16 г.

Потребитель обязан обеспечить выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора (п. 1.2.2. ПТЭЭП, п. 2.2.1. ПТЭ ТЭ). Невыполнение в срок данного предписания, непринятие мер по устранению выявленных нарушений и непредставление сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 5.7. Положения о Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.12.2010 г. № 1155 «Об утверждении Положения о Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»), Вам предписывается устранить выше указанные нарушения в установленные для этого сроки и направить в Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора по адресу: 432680 г. Ульяновск, ул. Матросова, 24-А, а/я 5023 информацию об исполнении предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Государственный инспектор  
Ульяновского отдела по надзору  
за энергетической безопасностью и ГТС



П.С. Выюнов

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:  
Директор ОГБПОУ СПТ

*И.В. Симикина* И.В. Симикина

« 10 » июня 2016 г.